



ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

AÑO:	2024	NÚMERO:	001	FECHA:	22-03-2024
				Hora de inicio:	10:30 am
				Hora de término:	14:30 pm
ASUNTO:	Revisión del Producto 1 de la CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH CAMPUS EDISON RIERA Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y POSGRADO DE LA UNACH CAMPUS DOLOROSA, AÑO 2023				
OBJETIVOS:	Revisar el Producto 1 de la consultoría que comprendía 1. Estudio del entorno, estudio arquitectónico: 1.1 Propuestas arquitectónicas. 1.2 Socialización de alternativas arquitectónicas. 1.3 Selección de alternativa arquitectónica. 1.4 Planos arquitectónicos (detalles constructivos, cortes, elevaciones).				

ASISTENTES CONVOCADOS:

- Ing. Oscar Paredes
Administrador del contrato
- Ing. Francisco Tello
Fiscalizador
- Arq. Daniela Heredia
Fiscalizador arquitectónico
- Ing. Hernán Coloma
Consultor
- Ing. Alfonso Fernández
Especialista Geólogo Consultor



RESUMEN EJECUTIVO:

Se instaura la reunión entre los consultores y el equipo de trabajo de la Universidad dando inicio a la revisión de todos los puntos que comprenden el Producto 1 teniendo las siguientes observaciones.

OBSERVACIONES:	RESPONSABLE:	PLAZO:
• En todos los cortes de los edificios colocar los detalles de cielo rasos y dinteles y acotarlos. • Deben colocar los materiales de la fachada. • Hay que colocar las plantas de cubierta de la tapagrada, elevador y cuarto de máquinas. • Se debe colocar el detalle de las ventanas proyectables y fijas. • En los espacios de bienestar de los dos edificios se los debe diseñar. • Colocar antepecho en las terrazas accesibles. • Colocar logos y denominaciones en las fachadas de los edificios. • Justificar la distancia entre las aulas y las gradas en el edificio de posgrado. • Detallar el diseño de cielo raso en el auditorio, campus Dolorosa. • En las fachadas del edificio de medicina, se debe eliminar la franja entre losa que genera un hueco no necesario. • Colocación de mesón (de largo 1,20 x 0,60) incluye mueble bajo junto al lavabo en todos los consultorios del edificio del SISU, campus Dolorosa. Además, todos los consultorios deben tener lavabo y mesón.	• Arq. Guillermo Enríquez • Ing. Hernán Coloma	15 DÍAS

Además, se visitó los lugares y los puntos en donde se va a realizar el estudio de suelos.



RESPONSABLE DEL ACTA:

Ing. Francisco Tello. Fiscalizador de la consultoría.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

Ing. Oscar Paredes. Administrador del contrato.

CONCLUSIONES:

- Una vez revisado el Producto N°1 de la consultoría se concluye que se puede seguir con la ejecución de los demás productos una vez se hayan hecho las observaciones antes descritas.

FIRMA DE ASISTENCIA:

NOMBRE	FIRMA
Ing. Oscar Paredes	
Ing. Francisco Tello	
Arq. Daniela Heredia	
Ing. Hernán Coloma	
Ing. Alfonso Fernández	