



SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA AGUA LLUVIAS	
	TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS
	R.PISO 75
	RG 75
	BALL 75
	CR
	%

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Las tuberías a emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias interior-exterior serán PVC tipo sanitario y deberán cumplir con la norma INEN 1374.
 - Las uniones entre tuberías y accesorios será mediante cementado solvente (E/C) con garantía absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del medio externo y la ex filtración del interior de la tubería al exterior.
 - Los accesorios a emplearse deberán cumplir con la norma INEN 1329.
 - Para las tuberías ubicadas en los exteriores del proyecto será tubería tipo pared estructurada interior liso NTE INEN 2059.
 - Las pendientes mínimas de las tuberías ubicadas en los interiores del proyecto serán del 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en los exteriores serán de acuerdo a los planos.
 - CAJAS Y POZOS DE REVISION**
Se utilizara hormigón simple de $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ reforzado con malla electrosoldada de dimensiones $150 \times 150 \times 5.5 \text{ mm}$ en las paredes, fondo y tapa de la caja.
- NOTAS GENERALES
- Rejillas de piso a usar 110 mm.
 - El diámetro de las tuberías a las tuberías va conforme a lo etiquetado.
 - Todas las rejillas de piso se conectan a un sifón.
 - Se ilustra las uniones y accesorios de tubería en color blanco.
 - Máxima área de recolección por rejilla de piso 25 m^2 y longitud de recolección máxima de 5 m.

		PROYECTO:
		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO NUOVO EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CLAVE CATASTRAL:	0001070403306900	N° PREDIO:
		6010300600105600000000
CONTENIDO:		DISEÑO DE RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS - PISO 4 (N°16.32)
PROPIETARIO:		PROFESIONAL RESPONSABLE:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		ING. CRISTIAN XAVIER FLORES HERRERA C.I.: 1722653753 SENESCYT: 1005-13-1243966 LP: 17-7221
FASE:	ESCALA:	LAMINA:
APROBACION	INDICADAS	HID 27/39
FECHA:	FORMATO:	
JUNIO - 2024	A1	
AVALADO:		
ING. HERNAN COLOMA P. DIRECTOR DEL PROYECTO	ING. FRANCISCO TELLO O. FISCALIZADOR DEL CONTRATO	ING. OSCAR PAREDES P. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
SELLOS MUNICIPALES:		